



Municipalidad de Crespo

2026

Nota

Número:

Referencia: Decreto Concurso 035-2026 cables para red de alumbrado público-
Expediente Electrónico EX-2026-00011742- -MUNICRESPO-SUM#SEHP

A: Yamila Natali Franco (AI#SEHP), Pablo Gaston Ghirardi (FC#SEHP), Gareis Lorena Marisol (DOP#SIA), Silvina Elvira Muller (AAFT#SEHP), Lucrecia Belen Ramos (DOP#SIA), Ileana Macarena Dalinger (SUM#SEHP), Pamela Soledad Rusch (SDPOP#SIA), Gabriel Alejandro Muzzachiodi (SUM#SEHP), Jorge Horacio Muzzachiodi (AI#SEHP), Roberto Oscar Goette (SUM#SEHP), Nelida Rosa Balcaza (TES#SEHP), Leticia Natali Fernandez (AIC#SEHP), Bettina Hofer (SIA), Emanuel Bruggeman (AIC#SEHP), Nadia Graciela Sturtz (DOP#SIA), Griselda Mabel Merlach (SUM#SEHP), Sergio Daniel Zaragoza (CON#SEHP), Pedro Ruben Torres (AI#SEHP), Adriana Beatriz Weinbinder (IR#SEHP), Juan Emilio Gareis (SIA),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

VISTO:

La necesidad de realizar la adquisición de cables para red de alumbrado público, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a las normas vigentes, se torna necesario proceder a realizar un llamado a Concurso de Precios a los fines de poder efectuar la adquisición.

Que el presente se dicta en uso de las facultades que la Constitución de Entre Ríos y la Ley 10.027 y sus modificatorias, otorgan al Departamento Ejecutivo Municipal.

Por ello y en uso de sus facultades

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

Art 1°.-Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas para el llamado a Concurso de Precios objeto del presente Decreto.

Art.2°.-Llámanse a Concurso de Precios N° 035/2026 para la adquisición de cables para red de alumbrado público:

Ítem	Cant/Unidad	Descripción
1	3.000 metros	Cable concéntrico 4+4
2	1.000 metros	Cable preensamblado 2x4 mm
3	300 metros	Cable TPR 2x2,5 mm
4	500 unidades	Fotocontrol 10A (modelo estándar) dispositivo fotoeléctrico para el encendido y apagado automático de luminarias de vía pública hasta 2000W. a 220V, con conexión NEMA de 3 polos, y con un retardo incorporado de 30 a 60 segundos Capacidad de Carga: 10 Amperes (apto para cargas de hasta 2000W o 1000W según modelo específico NC). Tensión Nominal: 220VCA. Tipo de Conexión: Zócalo NEMA de 3 polos.

		<p>Funcionamiento: Normal Cerrado (NC).</p> <p>Nivel de Conexión: Aprox. 10 Lux +/- 30%.</p> <p>Nivel de Desconexión: Menos de 50 Lux.</p> <p>Retardo de tiempo: 30 seg - 1 min para evitar apagados/encendidos falsos.</p> <p>Estructura: Policarbonato apto para intemperie.</p>
--	--	--

, cuyas características se ajustarán a los Pliegos de Condiciones y Pliego de Especificaciones Técnicas.

Art. 3°.-Fijase el Presupuesto oficial en la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL (\$ 21.932.000,00).

Art. 4°.-Determinase que las propuestas se recepcionarán por Sección Suministros hasta el día de su apertura que se llevará a cabo el 28 de abril, a la hora 11,00.

Art. 5°.-Desígnase para integrar la Comisión de Estudio de las propuestas del Concurso de Precios N° 035/2026, a la Secretaria de Economía, Hacienda y Producción, al Jefe de Suministros, a la Secretaria de Infraestructura y Ambiente y al Jefe de Contaduría.

Art.6°.- Impútase la erogación que demande el cumplimiento de la presente a: Finalidad 02- Función 10 - Sección 02 - Sector 05 - Partida Principal 08- Partida Parcial 60 - Partida Sub-Parcial 01.

Art.7°.- Dispónese que el presente será refrendado por la Secretaria de Economía Hacienda y Producción.

Art.8°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Sin otro particular saluda atte.

